

DVCP-22カット位置に関して

板タイプバッテリーターミナル DCPL38-1 および DCPL38-2 に装着する際は、以下の切断作業が必要になります。

正面図



側面図



点線部分(段あり部分)を切断をする

.....
理由
.....

DCPL38-1およびDCPL38-2の適用電線は38mm²となりますが、現状の電線挿入口形状では電線自体を挿入することが出来ません。(※切断作業前の電線挿入口形状は、電線22mm²用に設計をされております。)